

Dotyczy : Postępowania pn. KOMPLEKSOWA DOSTAWA I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie (Zamawiający), zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Mając na uwadze treść art. 284 ust. 6 Ustawy, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1.

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu na realizację zamówienia dla Teatru Muzycznego ROMA pn. KOMPLEKSOWA DOSTAWA I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE, SPRAWA NR 6/2022, wnosimy o:

1. zmianę formularza cenowego w ofercie, ponieważ uwzględnili Państwo cenę za energię bierną, a tego się nie wycenia i nie uwzględnia z formularzu, ponieważ nie występuje zawsze.

Odpowiedz:

Zamawiający sporządził formularz ofertowy zgodnie z dotychczas otrzymywanymi fakturami za tego typu usługi. Każda przedstawiona faktura zawiera pozycję „energia bierna”. Brak wyceny energii biernej w ofercie skutkowałby niemożliwością zapłacenia za nią na podstawie podpisanej umowy oraz wystawionej faktury.

Zgodnie z pkt. 8.4 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1):

8.4 Rozliczenia za ponadstandardowy pobór energii biernej.

- 1) rozliczenia za ponadstandardowy pobór energii biernej prowadzone są zgodnie z zasadami i według stawek określonych w taryfie OSD.
- 2) Strony umowy przyjmują wartość umownego współczynnika $tg\varphi_0 = 0,4$.

Ponadto, Zamawiający zamieścił w OPZ zapis:

„Zamawiający planuje montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w obiekcie Teatru Muzycznego ROMA”.

W związku z powyższym może się okazać, że nie nastąpi pobór/oddanie mocy biernej z sieci/do sieci.

Wykonawca, wystawiając fakturę za zużycie energii elektrycznej w danym okresie posiada wzory na obliczenie mocy biernej – otrzymujemy konkretną wartość wyrażoną w Mvarh, cenę za jednostkę rozliczeniową i finalną kwotę. Rozliczenie następuje na podstawie wskazania układu pomiarowego energii biernej pojemnościowej – ten sam numer licznika jak dla zużycia.

Tym samym istnieje wzór umożliwiający założenie zużycia mocy biernej przy zużyciu całkowitym opisanym w OPZ – 640 MWh (oba przyłącza). Moc opisana w OPZ również nie będzie dokładnie mocą zużytą w okresie trwania umowy. Jest to moc przybliżona na podstawie 4 ostatnich lat zużycia.

Wykonawca powinien zatem przyjąć wartości podane przez Zamawiającego w OPZ i posłużyć się odpowiednim wzorem matematycznym i fizycznym, tak aby móc podać odpowiednią stawkę lub zakładając brak zużycia mocy biernej przy zastosowaniu układów kompensacyjnych – stawkę zerową.

Zamawiający podaje dane dotyczące zużycia energii za 2020 i 2021 rok:

- zużycie energii biernej pojemnościowej za 2021 rok (12 m-cy): 119,774 Mvarh,
- zużycie energii biernej pojemnościowej za 2020 rok (12 m-cy): 118,261 Mvarh;

- zużycie energii czynnej 2021 rok: 593,087 MWh,
- zużycie energii czynnej 2020 rok: 487,381 MWh.